



# БЕЛАСИЦА - АД

България, 2850 гр.Петрич,ул."Места" № 22  
тел.:0745/64279,60234,факс:0745/64008,60235;Email:belassitsa@abv.bg

## ЕС Декларация за Съответствие

За продукт: водомер многоструен  
Тип: ВМЈ  
Производител „БЕЛАСИЦА”АД, гр.Петрич, ул."Места" №22

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът, посочен по-горе е в съответствие с типа, описан в сертификата No. SK14-MI001-SMU 033 Ревизия 2, издаден 13 януари 2017г, валиден до 9 април 2024, одобрен от нотифициран орган, 1781 Словашки институт по метрология, в съответствие с Директива 2014/32 / ЕС, приложение II, модул В)

Предметът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие със съществените изисквания на:

- Директива 2014/32 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до предлагане на пазара на средства за измерване

И хармонизирани стандарти или нормативни документи по отношение на които съответствието е декларирано:

- EN 14154-1:2005+A2; EN 14154-2:2005+A2; EN 14154-3:2005+A2
- OIML R 49-1; OIML R 49-2

Системата за качество за производството, проверката на крайния продукт и изпитването на водомерите (MI-001) е одобрена от нотифициран орган 1781 Словашки институт по метрология, в съответствие с Директива 2014/32 / ЕС, Приложение II, модул D, Сертификат № SK17 -QD-SMU 015 (издаден 28 януари 2017 г. и валиден до 27 януари 2020г.).

### Технически и метрологични данни:

Температурен клас: Т30, Т 90  
DN ( mm): 20, 25, 32, 40  
Q3 ( m<sup>3</sup>/h) : 4; 6.3; 10; 16; R 50

гр.Петрич, дата:  
06.01.2020г.

За БЕЛАСИЦА АД  
Изпълнителен Директор:  
Сергей Ревалски

