

Превод от английски език

Гентски университет

Център за текстилна наука и инженерно дело
Катедра за материали, текстили и химическо инженерно дело

Технологипарк 70А, В-9052 Гент

Телефон: +32 9 264 57 35 – Факс: +32 9 264 58 46

www.textiles.urgent.be – textiles@urgent.be

Сертификат за типово изпитване

Номер 20-0703-01

Сертификатът е издаден от Нотифициран орган с номер 1611

1. Наименование на продукта: PVC подово покритие;
2. Материал на продукта: PVC;
3. Тип на продукта:
 - а. дебелина: 1.5 мм – 12 мм;
 - б. плътност: 1800 – 2000 кг/м³
4. Цифров код на продуктова класификация:
 - а. огнево поведение: B_{fl}s1;
 - б. формалдехид: E1;
 - в. устойчивост на плъзгане: DS.
5. Употреба на продукта: Използва се като вътрешно подово покритие за дома, хотели, училища, офис площи, болници, магазини и други.

Настоящият сертификат гарантира спазването на свойствата на продукта, който е в съответствие с техническите изисквания, упоменати в EN 14041, EN 13501-1, EN 717-1 и EN 13893. Сертификатът е приложим само и единствено спрямо материалите, които съответстват на тестваната мостра.

Резултатите от тестовите и заключенията относно съответствието на свойствата на даден тип с техническите изисквания са упоменати в класификационния доклад с номер CR-20-0703-01, Тестови доклади 20-0703-01, 20-0703-02, 20-0703-03 MVZ-A-2020-001501.

Дата на издаване: 6/08/2020

Валиден до: август 2025

Центърът за текстилна наука и инженерно дело на Гентския университет (Белгия) е признат като нотифицирана лаборатория с номер 1611 за целите на Европейския регламент 305/2011 за строителни продукти.

/подпис/

За: Дидие Ван Даеле

/подпис/

Професор доктор Пол Кийкенс,
доктор хонорис кауза

Ръководител за тестове на подови покрития/ Директор
Пожарни тестове

Долуподписаната Десислава Леонидова Ангелова, Потвърждение № 18ПР – 821/13.02.2018 г., удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ. Преводът се състои от 1 страница.

Преводач:.....

Десислава Леонидова Ангелова

